



(注)

1. 当該タンクへの受水量は表中の最大使用受水量以下としてください。
2. 機能を十分発揮させるために1年以内ごとに1回の定期点検が必要です。
3. システム接続口以外は配管したり緩めたりしないでください。
4. 基準封入圧力とは、ご指定がない場合の弊社出荷時の封入圧力です。
5. 弊社出荷時の封入圧力は最大0.55 MPaです。0.55 MPaを超える場合は、現地にて運転開始の直前に調整願います。詳細は弊社までお問い合わせください。
6. 当該タンクは屋内設置仕様です。
7. 製品の仕様は改良などのために予告なく変更することがあります。

22	銘板	1	A1050P	—
21	プラグ	1	FCMB27-05	3/4 ^B
20	ソケット	1	STPT370	3/4 ^B
19	フランジ	1	SUS F 304	50A
18	短管	1	SUS304TP	2 ^B
17	エルボ	1	SUS304	2 ^B
16	短管	1	SUS304TP	2 ^B
15	フタ板	1	SUS F 304	125A
14	フランジ	1	SS 400	125A
13	リテーナー	1	SUS304	—
12	フタ板	1	SS 400	450A
11	フランジ	1	SS 400	450A
10	ブラダー	1	ブチルゴム	—
9	圧力計 (IP65相当)	1	SUS304	φ60-2MPa
8	ニードルバルブ	1	C3771B	1/4 ^B
7	空気圧調整弁	1	C3604	1/4 ^B
6	チーズ	1	FCMB27-05	1/4 ^B
5	ハーフニップル	1	STPG370	1/4 ^B
4	ベースプレート	4	SS 400	t 16
3	レグ	4	SS 400	H200×200×8/12
2	鏡板	2	SS 400	t 9 2:1半楕円
1	胴板	1	SS 400	t 12
品番	品名	数量	材質	備考
品名	空調・給湯用膨張タンク EX-5000V (0.80MPa)			
略号	EX-5000V	年月日	2017-05-12	
日立金属株式会社 桑名工場		図番	S18-A20024	